

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: **Kollárova, 445**

PSČ, místo: **686 01, Uherské Hradiště**

Typ budovy: **bytový dům - návrhový stav**

Plocha obálky budovy: **1313,22 m²**

Objemový faktor tvaru AV: **0,66 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **862,25 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m² rok)



73



87

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

62,5

74,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOINTEGRITĚ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok




■ Zemní plyn - 59,5
■ Elektřina ze sítě - 3,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)	
A				1			
B		55				14	
C							2
D	0.30						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		47,4		1,0		12,1	2,1

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Lepcio
Kontakt: +420 737 261 340
pentoszlin@seznam.cz





Osvědčení č.: 0344
Vyhotoveno dne: 28.06.2016
Podpis: *[Signature]*

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
Splňuje požadavek podle §6 odst. 1	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)	ANO
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)	ANO
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)	
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	B
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Jiný účel zpracování průkazu	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	B

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Lepcio
Číslo oprávnění MPO	0344
Podpis energetického specialisty	 

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	28.06.2016
---------------------------	------------